RR/RC 2022 | Document de réponse à la consultation

Nom de l'acteur **SMART GRID ENERGY**

Document	Article concerné	Commentaire	Proposition de modification
	5.2.7.1 Rapport d'accompagnement	Il est demandé à un acteur de disposer d'une puissance agréée suffisante pour couvrir ses engagements 1 mois à l'avance alors que les Règles offrent la possibilité à un acteur de réviser à la baisse ses engagements au titre de l'AO annuel dans un délai beaucoup plus court. Cela ne parait pas cohérent.	Aligner la rédaction sur le délai de révision des engagements au titre d el'AO annuel.

RR/RC 2022 | Document de réponse à la consultation

Nom de l'acteur **SMART GRID ENERGY**

Thème	Question	Réponse	Commentaire
Détection des défaillances à l'activation	**Considerez-vous que la proposition de complément à la détection des défaillances à l'activation permet d'éviter les biais techniques de détection tout en garantissant un niveau d'exigence suffisant ? Si non, quelle autre proposition verriez-vous ?**	Oui	Smart Grid Energy est favorable aux propositions formulées par RTE qui permettent d'éviter certaines situations de défaillances non justifiées
Produits à DOmin ≤ 15 minutes	**Etes-vous favorable à la reconduction pour l'AO 2022 des modalités applicables aux produits à DOmin courts (pour l'appel d'offres annuel et journalier, et un bonus à l'interclassement de 5€/MW/Jour) ?**	Oui	Smart Grid Energy est favorable au maintien d'une incitation du bonus à l'interclassement pour les offres à Domin 15. Dans une optique de préparation à la contractualisation du produit fréquence et sur la base du REX de janvier 2020, cette incitation pourrait être calculée de manière dynamique et sur la base du bénéfice réel pour le système. Il est en effet probable que la valeur de 5 €/MW/j est sous-estimée lors des périodes hivernales les plus tendues et sur-estimée à d'autres moments de l'année
Défaillance en lien avec un aléas technique	**Etes-vous favorable à la suppression du cas particulier de défaillances suite à un aléas technique, en lien avec les possibiltés de résiliation proche du temps réel ? Si non, merci de détailler les raisons.**	Oui	