Le réseau de transport d'électricité

Commission Accès au Réseau - CURTE

1/12/2021

Accessibilité : CURTE

Copyright RTE – 2021. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

SOMMAIRE

Commission Accès au Réseau 2021 – CURTE

1. Actualités
2. Raccordement des producteurs : enjeux de gestion de la File d'attente
3. Insertion opérationnelle des EnR dans le système électrique : point à date et perspectives sur les processus d'écrêtements

1 Actualités: Futures énergétiques 2050

Publication RTE en octobre 2021 du rapport futurs énergétiques 2050

RTE publie les principaux enseignements de son étude prospective « Futurs Energétiques 2050 », fruit de deux ans de travail et de concertation pour étudier les chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone.

Du fait de l'ampleur de l'étude, les chapitres du rapport complet seront mis en ligne progressivement à partir 25 octobre après-midi (Disponible sur le site RTE ici)



2 Actualités: Indicateurs Qualité de Service TURPE6

Indicateurs relatifs au raccordement

Détail des indicateurs	Granularité
• Suivi du respect des délais inscrits dans la PTF • Suivi du respect des délais inscrits dans la convention de raccordement • [NOUVEAU] Suivi des écarts entre les coûts réels et les coûts inscrits dans la convention de raccordement. • [NOUVEAU] Suivi des écarts entre les coûts réels et les coûts inscrits dans la PTF +/-15 % • [NOUVEAU] Délais moyens de raccordement par segment : Eolien offsh. / EnR terrestre / GRD & consommateurs	**Annuel**

Indicateurs relatifs au comptage

• Suivi du respect des délais d'intervention de dépannage sur compteurs	**Annuel**

Réclamation

• Suivi du taux de réponse sous 10 jours • Suivi du taux de traitement des réclamations sous 30 jours • [NOUVEAU] Suivi de la durée moyenne globale de traitement des réclamations	**Annuel**

Qualité de l’onde de tension

Détail des indicateurs	Granularité
• [NOUVEAU] Suivi de la durée moyenne de dépassement de la tension maximale, par niveau de tension • [NOUVEAU] Suivi de la fréquence moyenne des tensions se situant dans la plage exceptionnelle haute de tension, par niveau de tension	**Annuel**

Continuité d’alimentation

Détail des indicateurs	Granularité
• Suivi du respect des engagements contractuels du CART relatifs à la qualité d’électricité	**Annuel**
• [NOUVEAU] Suivi de l’Energie Non Evacuée (ENE) par les producteurs due aux activités de RTE sur le RPT	
• [NOUVEAU] Suivi du respect des dates et durées des travaux planifiés par RTE sur le RPT pour les clients industriels	
• Temps de coupure équivalent • Fréquence moyenne de coupure	**Trimestriel + Annuel**

Taux d’utilisation des ouvrages

Détail des indicateurs	Granularité
• [NOUVEAU] Taux de transit moyen des lignes électriques du réseau • [NOUVEAU] Pourcentage de lignes n’atteignant jamais 10 % de l’IST pendant l’année • [NOUVEAU] Pourcentage de lignes atteignant au moins une fois 50 % de l’IST pendant l’année • [NOUVEAU] Pourcentage moyen d’heures d’atteinte de 50 % de l’IST • [NOUVEAU] Valeur de l’intensité constatée et valeur de l’intensité de secours temporaire, au pas horaire, pour chaque ligne du RPT	**Annuel**
• Taux d’utilisation des nouvelles interconnexions (afin de calculer la prime/malus lié à ces ouvrages)	