Le réseau de l'intelligence électrique

Projet d'évolution de CART Producteur, dans le cadre du TURPE 5

GT Raccordement et accès au réseau des producteurs
Avril 2017

Modalités de programmation/indemnisation des interruptions liées aux essais de renvoi de tension

Les essais de renvoi de tension génèrent des interruptions de service pour les clients raccordés sur une file de renvoi de tension :

- RTE planifie les essais après concertation avec les clients (l'installation de production nucléaire et les clients raccordés sur la file)
- RTE prend un engagement relatif à la durée maximale des essais de renvoi de tension, en complément de l'engagement relatif aux interruptions programmées

Le cadre réglementaire

Le cahier des charges de concession du RPT dispose que RTE établit un plan de reconstitution du réseau applicable en cas d'incident de grande ampleur et assure la réalimentation des installations de production nucléaires. Chaque scénario de renvoi de la tension vers les installations de production nucléaires défini dans ce dispositif fait l'objet d'essais périodiques destinés à s'assurer de son caractère opérationnel.

Engagement quantitatif : durée maximale 8 heures (qui peut être découpée en plusieurs créneaux) par période de 3 ans et par scénario de renvoi de tension



RTE répare l'ensemble des préjudices réels avérés causés au client en cas de dépassement de la durée maximale, sauf en cas d'événement de force majeure ou de faute du client.